

Утверждаю:  
 Руководитель ФКУ «ГБ МСЭ по  
 Республике Коми» Минтруда  
 России

\_\_\_\_\_ Т.А.Абрамова  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015

**План мероприятий Учреждения  
 по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

№ п/п	Краткая характеристика и адрес объекта	Наименование услуг, предоставляемых инвалидам на объекте	Дата проведения обследования и реквизиты паспорта для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	Общая оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов	Предлагаемые управленческие решения, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий его доступности для инвалидов	
					Объемы работ	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание «Делового центра»: - Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.100, - отдельно стоящее 7-этажное здание, - 1819,4 кв. м., - 1995 года постройки, - размещено Главное бюро МСЭ, АУП и два первичных бюро МСЭ	Медико-социальная экспертиза	Акт обследования от 10.04.2015; Паспорт объекта №1 от 23.06.2015	Для обеспечения доступности объекта необходим капитальный ремонт (модернизация)	Объект признан <b>временно недоступным для всех категорий инвалидов.</b> Для решения проблем доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах, начиная с прилегающей территории, установить кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях. <b>Для инвалидов с нарушениями</b>	При наличии финансирования в течение 6 месяцев

					<p><b>слуха</b> необходимо приобрести переносную индукционную систему.</p> <p><b>Для инвалидов с умственными нарушениями</b> необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке.</p> <p><b>Для инвалидов с нарушениями зрения</b> необходимо нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции.</p> <p><b>Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата</b> необходимо провести ремонтные работы на лестнице на входе и внутри здания, а также установить крючки для костылей и тростей в санитарно-гигиенических помещениях.</p> <p><b>Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,</b> необходимо обустроить прилегающую территорию (устранить неровную поверхность), обустроить автостоянку (устройство парковочных мест для транспорта инвалидов с обозначением), обустроить пандус на входе (на 1 этапе возможно решение проблемы доступности входа для граждан на креслах-колясках путём приобретения лестничехода</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					(скаломобилия) и установки кнопки вызова персонала (переговорного устройства) перед началом марша лестницы, что обеспечит условную доступность), устранить имеющиеся функциональные препятствия (расширить тамбур и узкие дверные проёмы, отрегулировать или заменить доводчики на дверях), и обустроить санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже.	
2	<p>Здание терапевтического отделения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Республика Коми, г.Печора, Печорский пр., 18а,</li> <li>- отдельно стоящее одноэтажное здание,</li> <li>- 362,5 кв.м.,</li> <li>- 1966 года постройки,</li> <li>- размещено первичное бюро №16</li> </ul>	Медико-социальная экспертиза	Акт обследования от 15.06.2015; Паспорт объекта №2 от 25.06.2015	<p>Объект нуждается в частичном приспособлении с учетом потребностей инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. Необходим капитальный ремонт прилегающей территории.</p>	<p>Объект признан <b>условно доступным для всех категорий инвалидов.</b></p> <p>Для решения проблем доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах, начиная с прилегающей территории (в т.ч. системы оповещения в экстренных случаях), установить кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях.</p> <p><b>Для инвалидов с нарушениями слуха</b> необходимо приобрести переносную индукционную систему.</p> <p><b>Для инвалидов с умственными нарушениями</b> необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке.</p>	<p>При наличии финансирования в течение 6 месяцев</p>

					<p><b>Для инвалидов с нарушениями зрения</b> необходимо нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции.</p> <p><b>Для инвалидов с патологией опорно-двигательного</b> установить крючки для костылей и тростей в санитарно-гигиеническом помещении.</p> <p><b>Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,</b> необходимо обустроить прилегающую территорию (устранить неровную поверхность), обустроить автостоянку (устройство парковочных мест для транспорта инвалидов с обозначением), обустроить пандус поручнями.</p>	
Итого:			<p>Для обеспечения доступности объекта необходим капитальный ремонт (модернизация). частичное приспособление с учетом потребностей инвалидов, имеющих стойкие расстройства</p>	<p>Капитальный ремонт, организационные мероприятия, оснащение объекта ТСР</p>	<p>При наличии финансирования в течение 6 месяцев</p>	

			функции зрения, слуха и передвижения.		
--	--	--	---	--	--